



Україна
Оріхівська міська рада
Запорізької області
Виконавчий комітет

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 16
чергового засідання міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

23 листопада 2021 року

м. Оріхів

ГОЛОВУВАВ: Голова міської комісії з питань ТЕБ та НС, міський голова Хворостянов А.А.
ПРИСУТНІ: персональний склад членів Комісії, запрошені за окремим списком

Порядок денний:

Про забезпечення безперебійним електропостачанням ковідного госпіталю КНП «Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради Запорізької області

Доповідач: Хворостянов А.А. — голова міської комісії з питань ТЕБ та НС, міський голова
Співдоповідач: Левченко В.В. — секретар міської комісії з ТЕБ та НС

По питанню порядку денного Про забезпечення безперебійним електропостачанням ковідного госпіталю КНП «Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради Запорізької області

СЛУХАЛИ: голову комісії з питань ТЕБ та НС Анатолія ХВОРОСТЯНОВА, секретаря міської комісії з ТЕБ та НС Віктора ЛЕВЧЕНКА

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до уваги інформацію доповідачів.
2. Головному лікарю КНП «Оріхівська БЛЛ»:
 - 1) розробити алгоритми дій щодо забезпечення джерелами альтернативного електропостачання відділень лікарні, що мають у своєму складі палати інтенсивної терапії та надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19,

При цьому опрацювати питання щодо залучення автономних джерел електропостачання від суб'єктів господарювання, незалежно від власності, на відповідній території.

- 2) розробити (уточнити) схеми підключення автономних резервних джерел електроживлення ;
- 3) передбачити резервні джерела електроживлення (дизель-генератори) та забезпечити оперативне їх залучення у випадку відключення електропостачання;
- 4) провести аналіз спроможності (в залежності від потужності) наявних систем резервного електроживлення щодо забезпечення роботи критичного медичного обладнання з урахуванням збільшення навантаження за рахунок встановлення додаткового устаткування для лікування хворих на COVID- 19;
- 5) Уточнити покроковий алгоритм дій при аварійному припиненні електропостачання в закладі охорони здоров'я з визначенням відповідальних осіб (працівників закладу) щодо порядку дій, шляхів доведення (обміну) інформації та залучення додаткових сил та засобів з метою забезпечення сталого функціонування закладу.

3.Директору КП «Благоустрій» уточнити покроковий алгоритм дій при аварійному припиненні електропостачання в закладі охорони здоров'я КНП «Оріхівська БЛПЛ» з визначення відповідальних осіб щодо забезпечення сталого функціонування закладу.

4.Начальнику Оріхівського МРЕМ вжити заходів щодо недопущення відключення від електропостачання , КНП «Оріхівська БЛПЛ», як закладу , що здійснює лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

5.Начальнику 20 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Запорізькій області в разі відключення електропостачання лікарні технічно відпрацювати час підключення двох додаткових автономних бензинових генераторів до ковідного госпіталю КНП «Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради та визначити відповідальних осіб щодо забезпечення сталого функціонування закладу.

Термін виконання: з 23.11.2021


Рішення комісії прийнято голосуванням одноголосно.

Голова міської
комісії з питань ТЕБ та НС



Анатолій ХВОРОСТЯНОВ

Протокол вів:
секретар міської комісії з питань
ТЕБ та НС, головний спеціаліст відділу
житлово – комунального господарства
та благоустрою



Віктор ЛЕВЧЕНКО