



УКРАЇНА
Оріхівська міська рада Запорізької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 26 липня 2017 року

№17


Про дозвіл на відключення квартири від мережі центрального опалення та влаштування індивідуальної системи опалення

Розглянувши заяву гр. Івахненко Надії Андріївни про надання дозволу на відключення квартири за адресою: _____ від мережі централізованого опалення і влаштування в ній індивідуальної системи опалення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Оріхівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл гр. Івахненко Надії Андріївни на відключення квартири від мереж централізованого опалення та влаштування індивідуальної системи опалення з встановленням побутового газового котла за адресою: _____, згідно проекту.
2. Зобов'язати гр. Івахненко Н.А.:
 - 2.1 Звернутися до ТОВ "Оріхівтепломережа", Оріхівського відділення ПАТ «Запоріжгаз» для отримання технічних умов на розроблення проекту індивідуального теплопостачання квартир і відокремлення від мереж центрального опалення.
 - 2.2. Укласти договір з організацією, яка має ліцензію на виготовлення індивідуального проекту відключення від систем центрального опалення. Проект повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів України. В проекті обов'язково вказати:
 - технічні рішення з розрахунками щодо реконструкції існуючої системи теплопостачання, перенесення транзитних стояків, ізоляції стояків, можливого перекладання розподільчих трубопроводів, стояків, заміни дросельних діафрагм, шайб, елеваторів, тепло лічильників тощо;
 - проектні рішення з теплоізоляції огорожувальних конструкцій, які відокремлюють приміщення з індивідуальним опаленням від сусіднього, та, можливо, і зовнішніх огорожувальних конструкцій;
 - значення тепловіддачі транзитних стояків та трубопроводів, які проходять приміщеннями з індивідуальним теплопостачанням, та стояками і нагрівальними приладами приміщень загального користування житлового будинку при відключенні від системи централізованого опалення;
 - розраховані теплові навантаження квартири.
 - 2.3. Узгодити проект з організаціями, які видали технічні умови на відключення квартири від мереж централізованого опалення.
 - 2.4. Відключення від системи централізованого опалення здійснити організацією, яка має ліцензію на монтаж, обслуговування системи опалення, та в присутності представників КП «Житлосервіс», ТОВ "Оріхівтепломережа". Роботи з відключення виконувати тільки згідно проекту.
 - 2.5. При необхідності виконання додаткових архітектурних і технічних робіт додатково отримати дозвіл на такі роботи
 - 2.6. Для виконання робіт з підготовки внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення до опалювального сезону після відключення приміщення від мереж централізованого опалення надати представнику виконавця послуг з централізованого опалення можливість доступу до транзитних трубопроводів відповідно до порядку їх технічного огляду, встановленого "Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій", затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 №76 та зареєстрованими у Мінюсті України 25.08.2005 за №927/11207.
3. Заборонити використовувати вентиляційні канали для видалення продуктів згорання.
4. ТОВ "Оріхівтепломережа":
 - 4.1. в десятиденний термін надати до міськвиконкому на затвердження акт на відключення;
 - 4.2. переглянути умови договору про надання послуг з центрального теплопостачання.
5. Всі роботи виконуються за рахунок власника квартири або квартиранаймача.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на засадовика міського голови з питань діяльності виконавчих органів Салогуба О.В.

Міський голова



С.М.Герасименко

О.В.Салогуб
О.М.Трифанова
О.М.Піпанська
С.Ю.Білан

Бут,4-32-28
6.26.07.2017

Направлено: заявнику-3, комунальний відділ – 1.